

Согласовано
Председатель профкома
ГБОУ СО
«Верхнесинячихинская
школа-интернат»
_____ С.А.
Альцевский
Протокол № 4 от «14»
08 2020г.

Утверждено
Директор ГБОУ СО
«Верхнесинячихинская
школа-интернат»
_____ О.А.
Бурухина
Приказ № 116-ОД от «09»
06.2020г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕТРИВАНИЮ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ИНТЕРНАТА

(разработана на основании СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»).

1. Сквозное проветривание учебных помещений проводится через фрамуги и форточки перед началом занятий, после их окончания и во время перемен и прогулок.
2. В теплое время года широкая односторонняя аэрация всех помещений допускается в присутствии детей.
3. Температура воздуха в учебных помещениях должна составлять 18-24 градусов. В спортзале, мастерских 17-20 градусов. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении не более чем на 2 градуса относительно нормы. В спортивном зале при достижении температуры воздуха 14 градусов проветривание прекращается.
4. В жилых помещениях (спальнях) проветривание проводят до укладывания детей в их отсутствие, а также после сна в отсутствие детей. Температура воздуха в жилых помещениях должна составлять 20-22 градусов.

